

مدیرعامل محترم شرکت پرتو صنعت

باسلام

احتراماً، عطف به درخواست شماره ۲۳۵-۲۵۰۵۱۵ مورخ ۹۴/۰۳/۱۱، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه‌ی ارسالی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا: شرکت پرتو صنعت	شماره اظهارنامه کوتاژ: -	تاریخ دریافت نمونه: ۹۵/۰۵/۲۷
نام شرکت/ واحد تولیدی: شرکت پرتو صنعت	کد نمونه: -	تاریخ نمونه‌برداری: -
محل نمونه‌برداری: خط تولید ✓ انبار بازار سایر	نوع استاندارد: اجباری	تشویقی ✓ تطبیقی
استاندارد مرجع: (IEC 61800-3 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, CISPR 11)		

ردیف	نام فرآورده	علامت تجارتي / سازنده	مدل	تاریخ تولید / سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	INVERTER (35 kW) EMI POWER LINE FILTER	PARTO SANAT Co.	-VX-30K0-N-00 - VX-22K0-N-XX - VX-18K5-N-XX - MX-30K0-N-XX - PSNF-060-N	-1308A56104880	9505160	قبول

- گزارش آزمون سازگاری الکترومغناطیسی، مطابق با استاندارد بین‌المللی به پیوست است.

با تشکر
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

