

شماره: ۹۵-۸۳۰۸-ج-۱

تاریخ: ۹۵/۰۸/۱۲

مدیرعامل محترم شرکت پرتو صنعت

باسلام

احتراماً، عطف به درخواست شماره ۶۰۵-۲۴۰۲۱ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ و پیرو نامه شماره ۸۳۰۸-ج-۹۵ مورخ ۹۵/۰۴/۲۳، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه‌ی ارسالی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا: شرکت پرتو صنعت	شماره اظهارنامه کوتاه: -	تاریخ دریافت نمونه: ۹۴/۱۲/۰۸
نام شرکت/ واحد تولیدی: شرکت پرتو صنعت	کد نمونه: -	تاریخ نمونه‌برداری: -
محل نمونه‌برداری: خط تولید ✓	انبار	بازار
سایر	نوع استاندارد: اجباری	تشویقی ✓
تطبیقی		
استاندارد مرجع: IEC 61800-3 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, CISPR 11)		

ردیف	نام فرآورده	علامت تجارتي / سازنده	مدل	تاریخ تولید / سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	INVERTER (5.5 Kw) & EMI POWER LINE FILTER	PARTO SANAT Co.	-VX-5K5-N-00 - VX-4K0-N-00 - LX-7K5-N-01-Z - QE05012	-1308A56104880	9412156	قبول

- گزارش آزمون سازگاری الکترومغناطیسی، مطابق با استاندارد بین‌المللی به پیوست است.

با تشکر
ویدا سینا
مدیر عامل
ازمان

